



# PRÜFBERICHT

40-47/11

Auftraggeber und Hersteller	Sunshine Wintergarten GmbH Boschstr. 1 D-48683 Stadtlohn
Bezeichnung des Prüfgegenstandes	Panorama-Dachschiebefenster Typ AL 4-tlg. 4600 mm x 3610 mm
Prüfauftrag / Prüfgrundlage und Prüfergebnis	Nachweis der Leistungseigenschaften : - Luftdurchlässigkeit gemäß EN 1026 <b>Klasse 3</b> - Schlagregendichtheit gemäß EN 1027 <b>Klasse 7A</b> - Widerstand gegen Windlast gemäß EN 12211 <b>Klasse C5</b> - Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <b>Bestanden</b>
Datum der Prüfung	21. Dezember 2011
Ort der Prüfung	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert D-42551 Velbert, Wallstr. 41
Datum des Prüfberichtes	23. April 2012
Umfang des Prüfberichtes	1 Seite Deckblatt 35 Seiten Anlagen
Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht	1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen 2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand 3. Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

## Unterschrift

R. Ehle, Institutsleiter

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)  
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)  
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff  
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)  
Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen · DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:  
Rainer Ehle, Dipl.- Ing.

Es gelten unsere  
Geschäftsbedingungen

