

PRÜFBERICHT

40-47/11

Auftraggeber und Hersteller	Sunshine Wintergarten GmbH Boschstr. 1 D-48683 Stadtlohn
Bezeichnung des Prüfgegenstandes	Panorama-Dachschiebefenster Typ AL 4-tlg. 4600 mm x 3610 mm
Prüfauftrag / Prüfgrundlage und Prüfergebnis	Nachweis der Leistungseigenschaften : - Luftdurchlässigkeit gemäß EN 1026 Klasse 3 - Schlagregendichtheit gemäß EN 1027 Klasse 7A - Widerstand gegen Windlast gemäß EN 12211 Klasse C5 - Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Bestanden
Datum der Prüfung	21. Dezember 2011
Ort der Prüfung	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert D-42551 Velbert, Wallstr. 41
Datum des Prüfberichtes	23. April 2012
Umfang des Prüfberichtes	1 Seite Deckblatt 35 Seiten Anlagen
Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht	<ol style="list-style-type: none">1. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen2. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand3. Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

Unterschrift

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen - DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

.....
R. Ehle, Institutsleiter



Institutsleitung:
Rainer Ehle, Dipl.-Ing.

Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen

